

Beschlussauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting vom 26.04.2022

TOP 12. Bericht über eine mögliche Klärwerksoptimierung

Das Thema ist im Infrastrukturausschuss beraten worden, der bei der Gelegenheit auf der Kläranlage getagt hat und so direkte Informationen, auch von Axel Zöhner bekam.

Im Ergebnis befindet sich die Anlage in einem guten technischen Zustand, die Abwasserwerte sind gut. Sie ist aufgrund früherer Planung sogar für bis zu 4.000 EW ausreichend. Probleme bereiten u.a. der hohe Fremdwasseranteil und die steigenden Kosten für die Klärschlamm Entsorgung.

In diesem Jahr ist die Reparatur der Rechenanlage vorgesehen. Von Axel Zöhner und den anwesenden Ingenieuren wurden Möglichkeiten für eine Verbesserung vorgeschlagen.

Auf der Sitzung wurde vereinbart, dass die Firma ISP ein Angebot für ein Gutachten zur Optimierung erstellt. Dieses liegt noch nicht vor.

Es wird diskutiert, ob wegen der Kapazitäten ein Anschluss der Randgebiete Lehbek und Stenderup möglich wäre.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 03.04.2024