

Beschlussauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche vom

08.06.2021

TOP 11. Erneuerung der Rechenanlage im Klärwerk Quern-Nordhier: Gegebenenfalls Beschluss über die Auftragsvergabe

Bereits seit geraumer Zeit macht der auf der Anlage eingesetzte Rechen Probleme. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters dieses Anlagenteils wurde bereits im letzten Jahr zusammen mit der Fa. IGN ein möglicher Austausch diskutiert und vorbereitet. Im Zuge der betriebstechnischen Unterhaltung musste zuletzt die Hub-Kette in der Maschine erneuert werden, so dass der Betrieb einigermaßen konstant gesichert ist.

Über die Firma IGN (Herr Elsner) wurden in 2020 die örtlichen Anforderungen und Notwendigkeiten geklärt und zwei Angebote von Fachfirmen angefordert. Leider führte diese Anforderung zu keinem wertvollen Ergebnis, da uns nach Monaten der Wartezeit nur ein Angebot vorgelegt wurde.

Ein weiteres Angebot der Fa. Grimmel Wassertechnik liegt dem Bauamt inzwischen vor. Hierbei wird ein Produkt angeboten, welches unseres Erachtens technische Vorteile gegenüber dem zuerst angebotenen Produkt der Aqseptence Group (Passavant) hat. Zudem ist der Feinsiebrechen laut Angaben des Herstellers gegenüber vergleichbarer Anlagen erheblich wartungsärmer und weniger störanfällig.

Beide Firmen haben die Gegebenheiten vor Ort überprüft.

51.289 € Aqseptence Group GmbH, Angebot vom 23.09.2020 (Eingang 16.04.2021)

56.441 € Grimmel Wassertechnik GmbH, Angebot vom 11.02.2021

Die Angebote wurden durch Johannes Volpert geprüft.

Beschlussvorschlag:

Es wird auf Grundlage der o.g. Begründung empfohlen, den Auftrag in Höhe von 56.441 € Brutto trotz der um 5.152 € höheren Kostangabe an die Fa. Grimmel Wassertechnik GmbH aus Ober-Mörlen zu vergeben, da diese Anlage gegenüber den Alternativen einige technische Vorteile im Betrieb hat.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt die Auftragserteilung an Fa. Grimmel Wassertechnik GmbH zum Preis von 56.441 € Brutto.

Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder des Gremiums	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
15	11	11	0	0

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 08.04.2024