

Vorlageart: Vorlage
Vorlagennummer: 2024-14GV-362
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Erweiterung der Kita Siebenstern um weitere Rauchmelder

Datum: 19.06.2024
Federführung: Bauamt
Sachbearbeitung: Timo Ottsen

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Beschluss)	16.07.2024	Ö

Sachverhalt

Die Kita Steinbergkirche ist mit einer eigenständigen Brandmeldeanlage für den hausinternen Alarm ausgestattet. Es werden durch Rauch-/ Druckknopfmelder jedoch lediglich die Flure überwacht.

Bei einer Evakuierungsübung der Freiwilligen Feuerwehr Steinbergkirche in der Kindertagesstätte wurde ebenfalls eine Überprüfung der überwachten Räume vorgenommen. Daher wurde im Anschluss der Wunsch einer Erweiterung der Anlage an den Bürgermeister gestellt, um auch die Gruppenräume/ Schlafräume mit in die Überwachung einzubeziehen.

Die Grundschule und die Kita sind mit unterschiedlichen Brandmeldeanlagen ausgestattet, die nur eine Alarmierung des jeweiligen Gebäudeteils zulassen. Durch die baulich miteinander verbundenen Gebäudeteile ist eine komplette Alarmierung jedoch empfehlenswert. Eine Kommunikation der beiden bestehenden Systeme ist nicht möglich.

Die Grundschule ist mit Funkvernetzten Rauch- und Druckknopfmeldern ausgestattet. Dieses System kann ohne weiteres in der Kita verbaut werden. Somit wäre eine gemeinsame Alarmierung der Schule und Kita im Alarmfall möglich. Die Erweiterung der bestehenden Anlage in die zusätzlich gewünschten Räume der Kita und die Erweiterung in die Grundschule würde deutlich höhere Kosten verursachen.

Bei einer Begehung mit der Ludwig Brandschutz GmbH aus Süderbrarup, wurde der Bedarf an notwendigen Meldern aufgenommen. Die Kosten laut angefügten Angeboten betragen 5.478,62€.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja: Nein:
Betroffenes Produktkonto: 26.365100.521100
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr:

Beschlussvorschlag

Die Gemeinde Steinbergkirche stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe zu. Die Gemeinde beschließt, die Kita mit den Rauchmeldern gemäß der Angebote, der Ludwig Brandschutz GmbH auszustatten.

Anlage/n

1 - Angebot Brandschutztechnik Ludwig (öffentlich)